



**Ministry of Health and  
Long-Term Care**

**Inspection Report under  
the Long-Term Care  
Homes Act, 2007**

**Ministère de la Santé et des  
Soins de longue durée**

**Rapport d'inspection sous la  
Loi de 2007 sur les foyers de  
soins de longue durée**

Health System Accountability and  
Performance Division  
Performance Improvement and  
Compliance Branch

Division de la responsabilisation et de la  
performance du système de santé  
Direction de l'amélioration de la  
performance et de la conformité

Hamilton Service Area Office  
119 King Street West, 11th Floor  
HAMILTON, ON, L8P-4Y7  
Telephone: (905) 546-8294  
Facsimile: (905) 546-8255

Bureau régional de services de  
Hamilton  
119, rue King Ouest, 11<sup>ième</sup> étage  
HAMILTON, ON, L8P-4Y7  
Téléphone: (905) 546-8294  
Télécopieur: (905) 546-8255

**Public Copy/Copie du public**

| <b>Report Date(s) /<br/>Date(s) du Rapport</b> | <b>Inspection No /<br/>No de l'inspection</b> | <b>Log # /<br/>Registre no</b> | <b>Type of Inspection /<br/>Genre d'inspection</b> |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Feb 11, 2013                                   | 2013_189120_0014                              | H-000073-<br>13                | Critical Incident<br>System                        |

**Licensee/Titulaire de permis**

THE REGIONAL MUNICIPALITY OF PEEL  
10 PEEL CENTRE DRIVE, BRAMPTON, ON, L6T-4B9

**Long-Term Care Home/Foyer de soins de longue durée**

PEEL MANOR  
525 MAIN STREET NORTH, BRAMPTON, ON, L6X-1N9

**Name of Inspector(s)/Nom de l'inspecteur ou des inspecteurs**

BERNADETTE SUSNIK (120)

**Inspection Summary/Résumé de l'inspection**



Ministry of Health and  
Long-Term Care

Ministère de la Santé et des  
Soins de longue durée

Inspection Report under  
the Long-Term Care  
Homes Act, 2007

Rapport d'inspection sous la  
Loi de 2007 sur les foyers de  
soins de longue durée

The purpose of this inspection was to conduct a Critical Incident System inspection.

This inspection was conducted on the following date(s): January 29, 2013

This visit was made in response to a critical incident report filed by the home on January 28, 2013 regarding an incident where a magnetically locked stairwell door was released by a resident playing with a fire alarm pull station. The resident entered the stairwell and fell but was not injured.

During the course of the inspection, the inspector(s) spoke with the Administrator, Director of Care, Environmental Services Supervisor and a maintenance person regarding a fire alarm pull station located on the 2nd floor.

During the course of the inspection, the inspector(s) toured the 2nd floor and tested stairwell doors and tested a newly installed cover and alarm on a pull station and reviewed a service report from Robertson Fire Equipment.

The following Inspection Protocols were used during this inspection:  
Safe and Secure Home

There are no findings of Non-Compliance as a result of this inspection.

| NON-COMPLIANCE / NON - RESPECT DES EXIGENCES |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Legend                                       | Legendé                               |
| WN – Written Notification                    | WN – Avis écrit                       |
| VPC – Voluntary Plan of Correction           | VPC – Plan de redressement volontaire |
| DR – Director Referral                       | DR – Aiguillage au directeur          |
| CO – Compliance Order                        | CO – Ordre de conformité              |
| WAO – Work and Activity Order                | WAO – Ordres : travaux et activités   |



Ministry of Health and  
Long-Term Care

Ministère de la Santé et des  
Soins de longue durée

Inspection Report under  
the Long-Term Care  
Homes Act, 2007

Rapport d'inspection sous la  
Loi de 2007 sur les foyers de  
soins de longue durée

Non-compliance with requirements under the Long-Term Care Homes Act, 2007 (LTCHA) was found. (A requirement under the LTCHA includes the requirements contained in the items listed in the definition of "requirement under this Act" in subsection 2(1) of the LTCHA.)

The following constitutes written notification of non-compliance under paragraph 1 of section 152 of the LTCHA.

Le non-respect des exigences de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée (LFSLD) a été constaté. (Une exigence de la loi comprend les exigences qui font partie des éléments énumérés dans la définition de « exigence prévue par la présente loi », au paragraphe 2(1) de la LFSLD.

Ce qui suit constitue un avis écrit de non-respect aux termes du paragraphe 1 de l'article 152 de la LFSLD.

Issued on this 11th day of February, 2013

Signature of Inspector(s)/Signature de l'inspecteur ou des inspecteurs

B. Susnik